



GMINA LEONCIN

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
tel./fax: (22) 785-66-00; 785-65-82; 785-65-85,
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Leoncin, 15 kwietnia 2022 r.

Znak postępowania: GK.271.PN.2.2022

Zamawiający:
GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3,
05-155 Leoncin

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leoncin*”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Urząd Gminy

Pytanie 1. W związku z prowadzeniem przewodów telekomunikacyjnych prosimy o potwierdzenie iż wszelkie przesunięcia tych przewodów leżą w gestii operatora/użytkownika obiektu.

Odpowiedź: TAK - wszelkie przesunięcia przewodów telekomunikacyjnych leżą w gestii operatora/użytkownika obiektu.

Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie jest utylizacja wszelkich odpadów, w tym złomu?

Odpowiedź: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 Załącznika nr 6 do SWZ Projekt umowy: Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikającymi z przepisów prawa, należy w szczególności wywóz odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że instalacje c.o. wpinamy w istniejący układ kotłowni – do istniejących rozdzielaczy.

Odpowiedź: TAK - instalacje c.o. wpinamy w istniejący układ kotłowni.

**GMINA LEONCIN**

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

tel./fax: (22) 785-66-00; 785-65-82; 785-65-85,

e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Pytanie 4. Prosimy o informację czy sterowniki obiegow grzewczych muszą być tego samego producenta co istniejący kocioł.

Odpowiedź: Sterowniki obiegow grzewczych mogą być innego producenta niż producent kotła.

Pytanie 5. Obecnie brak jest istniejącego budynku policji. Czy Zamawiający posiada projekt budynku?

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dysponuje projektem budynku. Zne są jedynie wymiary projektowanego budynku tj.: powierzchnia wewnętrzna: 148,91 m², powierzchnia zabudowy: 160,00 m², kubatura wewnętrzna: 445,00 m³.

Pytanie 6. Na jakiej podstawie wykonawca ma przewidzieć zwiększenie naczynia przeponowego.

Odpowiedź: Na podstawie pojemności instalacji grzewczej wg wykonanej w ramach Zamówienia projektu instalacji c.o. oraz informacji o pojemności cieplnej instalacji c.o. w budynku Policji i szacunkowej pojemności przyłącza ciepłego od kotłowni w Budynku Urzędu Gminy do budynku Policji.

Szkoła Podstawowa

Pytanie 1. Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło dla nowobudowanej Sali gimnastycznej?

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem Wykonawczym Sali Gimnastycznej z zapleczem jako samodzielnej części techniczno-użytkowej TOM II – Branże: Instalacje sanitarne i elektryczne - zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. wynosi 7,6 kW.

Pytanie 2. Co w przypadku jak wkład kominowy nie wejdzie w istniejący szacht? Czy można komin prowadzić po elewacji szkoły?

Odpowiedź: TAK - można komin prowadzić po elewacji szkoły w przypadku gdy wkład kominowy nie wejdzie w istniejący szacht.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że obudowy na grzejniki pozostają istniejące i należy montować tylko w miejscach w których są istniejące.

Odpowiedź: TAK - obudowy na grzejniki pozostają istniejące i należy montować tylko w miejscach w których są istniejące.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza kaskadę kotłów spełniających zapotrzebowanie na ciepło?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający dopuszcza kaskadę kotłów spełniających zapotrzebowanie na ciepło.



GMINA LEONCIN

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

tel./fax: (22) 785-66-00; 785-65-82; 785-65-85,

e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Pytanie 5. Czy istniejący magazyn paliw pozostaje bez zmian?

Odpowiedź: TAK - istniejący magazyn paliw pozostaje bez zmian.

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że instalacji preizolowana jest poza zakresem wykonania.

Odpowiedź: NIE – instalacja preizolowana wchodzi w zakres wykonania.

OSP

Pytanie 1. Proszę o przesłanie dokumentacji zdjęciowej kotła.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zdjęcia kotłowni w odrębnym pliku.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią dokumentacji postępowania.

Mając na uwadze termin pozostały na przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawców, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.