



GMINA LEONCIN

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
tel./fax: (22) 785-66-00; 785-65-82; 785-65-85,
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Leoncin, 15 kwietnia 2022 r.

Znak postępowania: GK.271.PN.2.2022

Zamawiający:
GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3,
05-155 Leoncin

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leoncin*”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

OSP

Pytanie 1. Docieplenie dachu – dach docieplamy poprzez ułożenie wełny i paraizolacji na stropie czy między krokwiami.

Odpowiedź: Dach docieplamy poprzez ułożenie wełny i paraizolacji między krokwiami.

Pytanie 2. Czy wymieniamy instalację odgromową?

Odpowiedź: W ramach zamówienia na budynku OSP wymieniamy instalację odgromową.

Pytanie 3. Prosimy o zamieszczenie zdjęcia kotłowni ponieważ na wizji lokalnej to pomieszczenie było zamknięte.

Odpowiedź: Zdjęcia kotłowni zostały umieszczone w dniu 15.04.2022 r.

Pytanie 4. Czy uzyskali Państwo zgodę sąsiada na wejście na jego działkę oraz na docieplenia ściany?

Odpowiedź: TAK – Zamawiający posiada zgodę sąsiada na wejście na jego działkę oraz na docieplenia ściany.

**GMINA LEONCIN**

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

tel./fax: (22) 785-66-00; 785-65-82; 785-65-85,

e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Szkoła Podstawowa

Pytanie 5. Docieplenie dachu – dach docieplamy poprzez ułożenie wełny i paraizolacji na stropie czy między krokwiami? Jak docieplamy dach w części mieszkalnej w której są sufity podwieszane?

Odpowiedź: Dach docieplamy poprzez ułożenie wełny i paraizolacji między krokwiami. Dopuszczalne jest każde zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie w zakresie docieplenia dachu w miejscu gdzie są sufity podwieszane w części mieszkalnej.

Pytanie 6. Na starej części szkoły jest gzyms, czy musi zostać odtworzony po dociepleniu?

Odpowiedź: NIE - gzyms nie musi zostać odtworzony po dociepleniu.

Pytanie 7. Czy w zakres zamówienia wchodzi również renowacja kominów?

Odpowiedź: TAK - w zakres zamówienia wchodzi również renowacja kominów.

Pytanie 8 Instalacja fotowoltaiczna – w opisie zawarte jest że moc pojedynczego panelu powinna wynosić minimum 295 kW, nie ma na rynku paneli o takiej mocy. Może chodzi o Waty a nie kilowaty.

Odpowiedź: W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pojawiła się oczywista omyłka pisarska. Moc pojedynczego panelu powinna wynosić minimum 295 W.

Pytanie 9 Czy wymieniamy parapety wewnętrzne? Jeśli tak to na jakie?

Odpowiedź: Wymiana parapetów wewnętrznych zaplanowana jest jedynie w budynku Urzędu Gminy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia propozycji techniki i materiałów z których mają zostać wykonane parapety wewnętrzne, które zostaną zaakceptowane na etapie realizacji zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią dokumentacji postępowania.

Mając na uwadze termin pozostały na przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawców, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.