

Znak postępowania: GK.271.PN.6.2023

Leoncin, 16.03.2023r.

Zamawiający
Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa wodociągu w gminie Leoncin – budowa wodociągu w ramach Polskiego Ładu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie prac metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur PE SDR17 RC?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższą metodę wykonania.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający umożliwia zastosowanie hydrantu z kolumną ze stali ocynkowanej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zastosowanie.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający umożliwia zastosowanie hydrantu żeliwa szarego malowanego proszkowo?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe zastosowanie.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji postępowania.

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak